



Mikulášova

- RS** - ROZVODNÁ SKRINKA CTV
- RVO** - VYMENENÝ ROZVÁDZAČ RV OSADENÝ V MIESTE JESTVUJÚCEHO
- TS** - TRAFO STANICA
- LED** - JESTVUJÚCE OSVETLENIE NA OSVETĽOVACÍCH STOŽIAROCH PRE OSVETLENIE KOMUNIKÁCIÍ
NADZEMNEJ VÝŠKY 8m S VÝLOŽNÍKOM (DLŽKY PODĽA VÝKRESU), S LED SVIETIDLOM
31.9W S NULOVÝM VÝŽAROVANÝM SVETELNÝM TOKOM V ROVINE NAD SVIETIDLOM
- LED** - NOVO NAVRHOVANÉ OSVETLENIE NA OSVETĽOVACÍCH STOŽIAROCH PRE OSVETLENIE KOMUNIKÁCIÍ
NADZEMNEJ VÝŠKY 8m S VÝLOŽNÍKOM (DLŽKY PODĽA VÝKRESU), S LED SVIETIDLOM
31.9W S NULOVÝM VÝŽAROVANÝM SVETELNÝM TOKOM V ROVINE NAD SVIETIDLOM
- LED** - LED svietidlo zn. iGuzzini, typ MaxiWoody, kód BV01.15 s výkonom 58W
- KB 01** - KONCOVÝ BOD VAROVNÉHO SYSTÉMU
- K** - KAMERA
- - VZDUŠNÝ KÁBELOVÝ ROZVOD NFA 2X 4x16 PODĽA VÝKRESU
- - OPTICKÝ PREPOJ
- - BETÓNOVÝ NN STĽP NADZEMNEJ VÝŠKY 8m
- - DREVENÝ OSVETĽOVACÍ STOŽIAR NADZEMNEJ VÝŠKY 8m

3PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)
Ochrana izolovaním živých častí
Ochrana zabránením alebo krytím

Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche
Ochrana samočinným odpojením napájania

KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ DOPORUČUJEME JESTVUJÚCE PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIETE
VYTYČIť A ZEMNÉ PRÁCE V ICH OCHRANNOM PÁSME REALIZOVAť RUČNE

VPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT		
Ludovít Maňej	Ludovít Maňej			
STAVEBNÍK: Obec Mikulášová			FORMÁT	12xA4
MIESTO STAVBY: Obec Mikulášová			DÁTUM	12/2015
STAVBA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a výstavba bezpečnostného systému			ČÍSLO ZÁK.	
LOKALITA: Obec Mikulášová			MIERKA	
OBSAH VÝKRESU:			STUPEŇ P.D.	
			KÓTY V.:	ČÍSLO VÝKR.: 1